

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

„Przygotowanie dwóch kotłów parowych VITOMAX 200 nr fabr. 187010258 i 187010259 do badań UDT (rewizja wewnętrzna)”

1. Zamawiający:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin;

2. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie **dwóch kotłów parowych VITOMAX 200** do badań UDT oraz asysta podczas badań.

Zakres przedmiotu zamówienia:

1. Przygotowanie kotłów wraz z armaturą i osprzętem do rewizji wewnętrznej (dwa kotły – osobno każdy z kotłów).
2. Opróżnienie kotła z czynnika, wystudzenie (osobno każdy z kotłów - czasowo można wyłączyć z eksploatacji tylko jeden z dwóch kotłów).
3. Demontaż klap otworów rewizyjnych, wyczystek, włazów i wzierników (osobno każdy z kotłów).
4. Oczyszczenie wnętrza strony wewnętrznej (wodnej) przez przemycie, przedmuchiwanie powietrzem do stopnia umożliwiającego oględziny powierzchni ścianek wewnętrznych (dwa kotły);
5. Otwarcie otworów komory spalania i płomienic, demontaż zawirowywaczy (dwa kotły).
6. Oczyszczenie powierzchni komory spalania i płomienic (dwa kotły).
7. Asysta w czasie kontroli każdego z dwóch kotłów przez Inspektora UDT (każdy kocioł w innym dniu).
8. Montaż klap otworów rewizyjnych, wyczystek, włazów i wzierników,
9. Dostawa i wymiana uszczelnień, uszczeltek parowych i innych materiałów niezbędnych do prawidłowego montażu zdemontowanych uprzednio elementów.
10. Przygotowanie kotłów do próby ciśnieniowej, demontaż armatury kontrolnej i zabezpieczającej, czyszczenie, konserwacja.
11. Wykonanie próby ciśnieniowej wodnej obu kotłów przy udziale Inspektora UDT
12. Montaż armatury kontrolnej i zabezpieczającej, przygotowanie kotłów do uruchomienia.
13. Oczyszczenie, konserwacja, regulacja parametrów pracy palników, wykonanie analizy spalin.
14. Kontrola jakości wody.
15. Uruchomienie kotłów, kontrola poprawności funkcjonowania urządzeń zabezpieczających.
16. Sporządzenie protokołu i oddanie kotłów do eksploatacji.

3. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

do 30 dni od daty wystawienia zlecenia.

4. Kryteria wyboru

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował najniższą ceną.

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

- a) Wykonawca podaje cenę określoną w oparciu o przedmiot zamówienia.
- b) Cena musi być podana w złotych polskich oraz podana do dwóch miejsc po przecinku. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Zamawiający wymaga, aby wykonawca skalkulował cenę za całość zamówienia.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

- a) Oferta musi zawierać: pełną nazwę, dokładny adres wykonawcy, NIP, REGON, nr telefonu, adres e-mail.
- b) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
- c) Ofertę należy złożyć w języku polskim.

7. Wymagane dokumenty

Oferta wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:

- a) Formularz oferty wg załączonego do zaproszenia wzoru,
- b) Odpis lub informacja z KRS, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru
- c) Ewentualne pełnomocnictwo, jeśli uprawnienie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z innych dokumentów.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

- a) Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 26.05.2026 r., do godz. 10:00**
- b) Ofertę należy złożyć e-mailem na adres: dzial.techniczny@uszd.lublin.pl
- c) W tytule e-maila należy napisać: „**Oferta na przygotowanie kotłów parowych do badań UDT**”.
- d) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie nie będzie brana do oceny.

9. Osoba upoważniona do kontaktów

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Robert Dryglewski – Kierownik Sekcji Instalacji Sanitarnych, ul. prof. A. Gębali 6, 20-093 Lublin, tel. 81/71-85-160,
e-mail: dzial.techniczny@uszd.lublin.pl

10. Pozostałe informacje:

- 1) Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
- 2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
- 3) Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.
- 4) Oferta zostanie odrzucona jeśli:
 - a) Została złożona przez osobę nieuprawnioną
 - b) Jej treść jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego
 - c) Wykonawca nie przedłożył wszystkich wymaganych w zapytaniu dokumentów/oświadczeń.
- 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. W takich przypadkach Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
- 6) Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu składania ofert.

W załączeniu:

- 1) Wzór formularza oferty - zał. nr 1.

FORMULARZ OFERTOWY z dnia

I. Zamawiający:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
 ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
www.uszd.lublin.pl, dzial.techniczny@uszd.lublin.pl

II. Wykonawca:

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Nr telefonu/ adres e-mail

NIP i REGON

Adres do korespondencji (wypełnić w przypadku innego niż w/w):

.....

Nr telefonu, adres e-mail

Nawiązując do zapytania ofertowego na „**Przygotowanie dwóch kotłów parowych VITOMAX 200 nr fabr. 187010258 i 187010259 do badań UDT (rewizja wewnętrzna)**”

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami **Opisu przedmiotu zamówienia**

Wartość całkowita przedmiotu zamówienia wynosi:

netto:..... zł

brutto: zł

Podpisano
 (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)