

Zamawiający:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin

ODPOWIEDZI NA PYTANIA II

**na wykonanie opinii konstrukcyjnej dla nadbudowy budynku C2 i C3 z konstrukcją ramy „H”
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie**

W związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami - Zamawiający - Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie udostępnia treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Czy dla przeprowadzenia wizji lokalnej możliwe będzie swobodne wejście do każdego pomieszczenia w odpowiednim czasie (poza szczytem)?

Odpowiedź:

Tak. Na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym.

2. Czy w dokumentacji, którą Zamawiający posiada jest projekt konstrukcji (opis rozwiązań konstrukcyjnych istniejących budynków, rzuty fundamentów, stropów, rysunki zbrojeniowe?) Ten aspekt jest kluczowy dla wyceny Zamówienia, jeżeli takich rysunków nie ma w sposób istotny podwyższa to koszt oferty z uwagi na konieczność wykonania pełnej inwentaryzacji konstrukcyjnej

Odpowiedź:

Jedynie opracowanie jakie posiada Zamawiający to „Obliczenia statyczne dla Bloku C-2”.

3. Czy budynek jest podpiwniczony

Odpowiedź:

Tak.

4. Jaka jest konstrukcja istniejących budynków według wiedzy Zamawiającego (płytowo-ścianowa, płytowo-słupowa, jakie są stropy, monolityczne, prefabrykowane?)

Odpowiedź:

Szkielet nośny rama typu „H” oraz prefabrykowane rygle korytarzowe oparte na wspornikach korytarzowych ram. Stropy – żelbetowe prefabrykowane płyty sprężone. Klatki schodowe - żelbetowe monolityczne.

5. Brakuje informacji o ile pięter planuje się nadbudowę, czy Zamawiający udostępni w formie elektronicznej koncepcję nadbudowy? Rzuty, przekroje, założenia, warstwy? Czy analizowano konieczność modyfikacji istniejącego budynku w świetle planowanej nadbudowy z uwagi na komunikację, wymagania instalacyjne, komunikacyjne, p.poż, itd.?

Odpowiedź:

Zgodnie z załącznikiem do opisu przedmiotu zamówienia planowana jest nadbudowa jednej kondygnacji. Nie przewiduje się modyfikacji kondygnacji niższej. Do zachowania wszystkie ciągi szachtów instalacyjnych i komunikacyjnych.

6. W zamówieniu jest mowa o przyjęciu schematu statycznym nadbudowy do analizy obliczeniowej, czy taki schemat będzie określony przez Zamawiającego, czy jest opracowana koncepcja nadbudowy przez branżę konstrukcyjną, założenia obciążenia, schematy, stężenia?

Odpowiedź:

Zamawiający do opisu przedmiotu zamówienia dołączył zakres przebudowy w formie graficznej. W zakresie opinii jest stworzenie wytycznych dla projektu branży konstrukcyjnej pod przyjęty zakres nadbudowy.

7. Czy w istniejącej części budynku nadbudowywanego stwierdzono w ostatnim czasie jakieś uszkodzenia, zarysowania, były realizowane jakieś przebudowy, wzmocnienia?

Odpowiedź:

Konstruktor tworzący opinię zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia powinien wykonać wizję lokalną obiektu. Segmenty objęte opinią nie były objęte przebudową lub wzmocnieniami.